

Layout: scala 1:1.000

Recinzione area agrivoltaico

63 stringhe da 26 moduli
Sub campo 1

63 stringhe da 26 moduli
Sub campo 2

Condotto principale (dorsale)

56 stringhe da 26 moduli
Sub campo 3

Area non utilizzata

56 stringhe da 26 moduli
Sub campo 4

Cavidotto MT

32 stringhe da 26 moduli
12 stringhe da 19 moduli
Sub campo 5

[illegible]

Particolare Cabina di consegna e relativa area di pertinenza, scala 1:50

Strada Bianca Interpodereale esistente

Fascia di rispetto stradale

Piazzale pertinenza cabina enel

Cabina di Consegna Enel

Cabina Utente


13.00

10.00

Particolare in pianta uliveto super intensivo, scala 1:200

Cavidotto AC, Bassa Tensione		Strada perimetrale ed aree tecniche	
Cavidotto AC, Media Tensione		Piazzale Cabina Enel Distribuzione	
Cavidotto DC		Prato - Pascolo	
Condotta Principale		Fascia di rispetto stradale	
Condotta secondaria		Fascia di rispetto stradale a prato	
Limiti Sub Campi		Area Non utilizzata	

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO



Codice elaborato	PIANO TECNICO - PAS ai sensi del Dlgs 190 del 2024	Ottobre 2025
SPV.46 - T24	Layout di progetto	
Scale Varie		

ffk
FFK SPV 7 S.R.L.
VIA DURINI 4 – 20122 - MILANO (MI)
C.F. 13841710968 - P.IVA 13841710968 (IT)


Studio di Ingegneria di Ciraci Francesco
 Sede legale: San Lorenzo n. 2,
 Ceglie Messapica (Br), 72013,
 Cell.3382328300
 Email: ciracifrancesco@gmail.com
